

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /**Contact details of the ACS owner :**

PRAHER PLASTICS AUSTRIA GmbH
Poneggenstraße 5
4311 SCHWERTBERG
Autriche

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vanne à boisseau sphérique M1 - DN10/d16

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **19 ACC NY 258**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 10 au 25 septembre 2019

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from September 10 to 25, 2019

Commentaires / Comments :

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE M1

Références / References : (1 article et ses variantes)

Vannes à boisseau sphérique M1 - DN10/d16 à DN80/d110

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Emilie Bailly
Responsable Technique /
Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 26 septembre 2019

Date d'expiration / Expiry date : 26 septembre 2024

Commentaires / Comments : /